

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1090337

Výrobek: Rozvodnice - rozváděče

Typ: R1.1 až R1.10, R2.1 až R2.10, R3.1 až R3.10

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, do 63 A, max. IP 55/20, TN-S

Objednavatel: Elektrotechnický cech Liberec
Orlí 257/16, 460 01 Liberec III-Jeřáb, Česká republika

Výrobce: Ondřej Rudecký ELEKTROMONTÁŽE HUGO
Smetanova 5225, 760 01 Zlín, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 900966-03/01 ze dne: 14.04.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02

ČSN EN 60439-1:00+A1:04+1:08

čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.3.4,8.2.4.1b),8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10, 8.2.11,8.2.12,8.2.13, 8.2.14,8.2.15,8.3.1,

ČSN 35 7030:72 čl.70,71,76,77,75,78,73,81,74,72.

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 900966 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2012

22.4.2009

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



* C E R / 1 0 9 0 3 3 7 *

900966-03